Eurofins Miljø Vand A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4256
CVR/VAT: DK-29822980

Vaarst Vandværk I/S
Skomagerbakken 31
9260 Gistrup
Att.: Vagn Villy Jensen

Rapportnr.:	AR-26-CG-26035007-01
Batchnr.:	EUDKVE-26035007
Kundenr.:	CA0003529
Modt. dato:	23.04.2026
Valideringskode:	7745322801

Analyserapport

Prøvested:	Vaarst Vandværk - Vandværket - 70185 - V02203800 / 4851003800
Prøvetype:	Drikkevand - Driftskontrol
Prøveudtagning:	23.04.2026 kl. 12:10
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S N2F2
Analyseperiode:	23.04.2026 - 25.04.2026

Prøvemærke: afgang vandværk

Lab prøvenr:	835-2025-81601752	Enhed	Kravværdier ** Min.	Kravværdier ** Max.	DL.	Metode	¤)	Urel (%)
Uorganiske forbindelser								
Nitrat	31	mg/l		50	0.3	DS/EN ISO 15923-1:2024, mod.	A	15
Oplysninger fra prøvetager								
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-5:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning(v6,2025)		
Prøvetagning efter flush	Udført					DS ISO 5667-5:2006,DS/EN ISO 19458:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning(v6,2025)		

Underleverandør:
A: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

De angivne kravværdier er vejledende, da prøven er udtaget på vandværket efter flush (gennemskylning).

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets BEK nr 1272 af 31/10/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Kopi til:
Aalborg Kommune, Kopimodtager drikkevand, Stigsborg Brygge 105, 9400 Nørresundby

25.04.2026

I tvivl om ægtheden?
Scan QR koden
Eller gå til:
https://reports.et.dk.eurofins.com

Kundecenter
Tlf: 70224256
rentvand@etn.eurofins.com

Eurofins Miljø Vand A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:
<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
¤): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.
σ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse
**): Miljøministeriets BEK nr 1272 af 31/10/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.